



СПЕСИФИКАЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯТА:

N:	помещение	площ m²	под	стени	таван
----	-----------	---------	-----	-------	-------

СУТЕРЕН КОТА -2.80м

128	стълбищна клетка	19.6 m²	гранитогрес	латекс	латекс
129	коридор	5 m²			
130	абонатна станция	35.9 m²			
131	електро табла - UPS	24.8 m²			

ЗАБЕЛЕЖКА

Захранването на климатичната инсталация ще се реализира от табло ГРТ монтирано в сутерена с проводници СВТ положени по кабелните скари и вертикално в съществуващ вертикален кабелен щранг облечен с гипсокартон до покрива в съществуващи отвори. По покрива кабелите ще се положат в PVC тръби до ел. таблата на климатичните централи. Мощността за климатичната инсталация е P=72,500квт, която е в рамките на предоставената мощност за обекта.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН КОТА -2.80
СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
М 1 : 100

Кабелите ще се изтеглят от ГРТ на метална скара и вертикално в кабелен щранг, облечен с гипсокартон до покрива в съществуващи свободни тръби.