

ФРАГМЕНТ- СЪЩЕСТВУВАЩА
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
ПЛАН ПОКРИВ КОТА +10.50 М 1:100

ЛЕГЕНДА

- Мълниеприемна мрежа от проводник AlMgSi 8mm на дистанционни държачи за скатен покрив
- Мълниеприемен път
- Връзка със заварка

ЗАБЕЛЕЖКИ

Мълниеотводната мрежа е съществуваща, изпълнена съгласно проекта за сградата, от въже от AlMgSi, с диам.8 мм). Възлите на мрежата са съединени чрез заваряване. Металните части на сградата, разположени на покрива (вентилационни устройства, метални тръби и др.), са съединени с мълниеприемната мрежа. Токоотводите съединяват мълниеприемната мрежа със заземителите. Контролните съединители са монтирани в метални кутии. Допълнително ще се монтира един брой мълниеотводен път 4,0м в участъка на съоръжението, който ще се свърже към съществуващата мрежа. Да се направи измерване на мълниеотводната инсталация от лицензирана фирма. Височината на монтираната климатична инсталация е Н=1,7м. За предпазването на самостоятелната климатична централа в северния край ще се използва изградената мълниеотводна инсталация.

